

物 品 仕 様 書

1 件名 パッケージエアコン

2 規格、数量、設置場所

規格（仕様）	数量	設置希望場所
パッケージエアコン 三菱 PLZ-ERMP80H5 旧品：三菱 MPL-RP80BA 1台	1台	柏崎保育園 子育て支援室

※同等品可、中古品は不可とする。

3 その他

- ・現地確認を希望する場合は事前に発注担当課へ連絡すること。
（連絡先：47-7785 柏崎市子ども未来部保育課保育支援係 担当：小山）
- ・入替となるため旧品あり。（室内機1台、室外機1台）
- ・室外機は耐重塩害仕様とする。
- ・冷媒配管、配管カバー、ドレン配管、壁掛架台の交換費用も含むこと。
- ・運搬費・設置費・旧品処分費・冷媒回収費・諸経費等、設置にあたり必要となる費用をすべて含むこと。

別紙 旧品写真

柏崎保育園子育て支援室エアコン

室内天井



室外機

