

物 品 仕 様 書

1 件名 エアコン

2 規格、数量、設置場所

規格（仕様）	数量	設置希望場所
パッケージエアコン 単相 200V C：7.1 H：8.0 圧縮機 1.70kw 送風機出力 内：0.053kw 外：0.090kw 耐重塩害仕様 【例示品①】 ダイキン SZRC80BYV（H） BYCP160EAF（標準 ^ハ ネル） BRC1G4（ワイヤト ^ド リモコン） 【例示品②】 三菱 PLZ-ERMP80SH5 PLP-P160HWH（標準 ^ハ ネル） PAR-47MA（ワイヤト ^ド リモコン）	1 台	柏崎保育園 子育て支援室

※同等品可、中古品は不可とする。

※例示品は①、②のとおり。例示品以外の製品で見積に参加する場合は、同等品確認の手続きを受けること。

※同等品で見積りをする場合、見積書（兼仕様書）の同等品の可否の太枠部分に物品の詳細（メーカー・規格・型式など）を記載すること。

3 その他

- ・現地確認を希望する場合は事前に発注担当課へ連絡すること。
（連絡先：4 7-7 7 8 5 柏崎市子ども未来部保育課保育支援係 担当：小山 由香）
- ・入替となるため旧品あり。（三菱 MPL-RP80BA 室内機、室外機各 1 台）
- ・室外機は耐重塩害仕様とする。
- ・冷媒配管、配管カバー、ドレン配管、壁掛架台の交換費用も含むこと。
- ・運搬費・設置費・旧品処分費・冷媒回収費・諸経費等、設置にあたり必要となる費用をすべて含んでください。
- ・冷媒種の違いにより配管洗浄が必要な場合はその費用も含むこと。
- ・物品の搬入等に伴い万一既設建物等に破損を与えた場合は現状復旧すること。
- ・本物品の梱包材は契約業者にて処分すること。
- ・納入スケジュールは、上記発注担当課と協議し、その指示に従うこと。
- ・関係法令を遵守し、本仕様書に明記されていない事項および疑義がある場合は、別途協議するものとする。

