

令和3(2021)年度 最終処分場水質検査結果表(地下水)

測定年月日 : 令和3(2021)年9月16日

測定地点 : 下部観測井戸

No.	項目	単位	計量結果	基準値
1	カドミウム	mg/l	0.0003 未満	0.003 以下
2	全シアン	mg/l	0.1 未満	検出されないこと(0.1未満)
3	鉛	mg/l	0.005 未満	0.01 以下
4	六価クロム	mg/l	0.02 未満	0.05 以下
5	砒素	mg/l	0.001	0.01 以下
6	総水銀	mg/l	0.0002 未満	0.0005 以下
7	アルキル水銀	mg/l	0.0005 未満	検出されないこと(0.0005未満)
8	ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.0005 未満	検出されないこと(0.0005未満)
9	トリクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	0.01 以下
10	テトラクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	0.01 以下
11	ジクロロメタン	mg/l	0.002 未満	0.02 以下
12	四塩化炭素	mg/l	0.0002 未満	0.002 以下
13	1, 2-ジクロロエタン	mg/l	0.0004 未満	0.004 以下
14	1, 1-ジクロロエチレン	mg/l	0.002 未満	0.1 以下
15	1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	0.004 未満	0.04 以下
16	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/l	0.001 未満	1 以下
17	1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/l	0.0006 未満	0.006 以下
18	1, 3-ジクロロプロペン	mg/l	0.0002 未満	0.002 以下
19	チウラム	mg/l	0.0006 未満	0.006 以下
20	シマジン	mg/l	0.0003 未満	0.003 以下
21	チオベンカルブ	mg/l	0.002 未満	0.02 以下
22	ベンゼン	mg/l	0.001 未満	0.01 以下
23	セレン	mg/l	0.001 未満	0.01 以下
24	1, 4-ジオキサン	mg/l	0.005 未満	0.05 以下
25	塩化ビニルモノマー	mg/l	0.0002 未満	0.002 以下
26	硝酸性窒素	mg/l	0.36	10 以下
27	亜硝酸性窒素	mg/l	0.01 未満	10 以下
28	ふっ素	mg/l	0.1 未満	0.8 以下
29	ほう素	mg/l	0.03	1 以下
30	過マンガン酸カリウム消費量	mg/l	1.8	—
備考 基準値内のカッコは検出下限値です。				

ダイオキシン類測定結果

測定年月日 : 令和3(2021)年9月16日

項目	測定結果 (pg-TEQ/L)	基準値
ダイオキシン (PCDDs) + ジベンゾフラン (PCDFs)	0.061	
コプラナーPCB	0.0039	
合計	0.065	1 以下

令和2(2020)年度 最終処分場水質検査結果表(地下水)

測定年月日 : 令和2(2020)年11月26日

測定地点 : 下部観測井戸

No.	項目	単位	計量結果	基準値
1	カドミウム	mg/l	0.0003 未満	0.003 以下
2	全シアン	mg/l	0.1 未満	検出されないこと(0.1未満)
3	鉛	mg/l	0.005 未満	0.01 以下
4	六価クロム	mg/l	0.02 未満	0.05 以下
5	砒素	mg/l	0.001	0.01 以下
6	総水銀	mg/l	0.0002 未満	0.0005 以下
7	アルキル水銀	mg/l	0.0005 未満	検出されないこと(0.0005未満)
8	ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.0005 未満	検出されないこと(0.0005未満)
9	トリクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	0.01 以下
10	テトラクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	0.01 以下
11	ジクロロメタン	mg/l	0.002 未満	0.02 以下
12	四塩化炭素	mg/l	0.0002 未満	0.002 以下
13	1, 2-ジクロロエタン	mg/l	0.0004 未満	0.004 以下
14	1, 1-ジクロロエチレン	mg/l	0.002 未満	0.1 以下
15	1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	0.004 未満	0.04 以下
16	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/l	0.001 未満	1 以下
17	1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/l	0.0006 未満	0.006 以下
18	1, 3-ジクロロプロペン	mg/l	0.0002 未満	0.002 以下
19	チウラム	mg/l	0.0006 未満	0.006 以下
20	シマジン	mg/l	0.0003 未満	0.003 以下
21	チオベンカルブ	mg/l	0.002 未満	0.02 以下
22	ベンゼン	mg/l	0.001 未満	0.01 以下
23	セレン	mg/l	0.001 未満	0.01 以下
24	1, 4-ジオキサン	mg/l	0.005 未満	0.05 以下
25	塩化ビニルモノマー	mg/l	0.0002 未満	0.002 以下
26	硝酸性窒素	mg/l	0.05 未満	10 以下
27	亜硝酸性窒素	mg/l	0.01 未満	10 以下
28	ふっ素	mg/l	0.1 未満	0.8 以下
29	ほう素	mg/l	0.02	1 以下
30	過マンガン酸カリウム消費量	mg/l	1.6	—
備考 基準値内のカッコは検出下限値です。				

ダイオキシン類測定結果

測定年月日 : 令和2(2020)年11月26日

項目	測定結果 (pg-TEQ/L)	基準値
ダイオキシン (PCDDs) + ジベンゾフラン (PCDFs)	0.05958	
コプラナーPCB	0.00443270	
合計	0.064	1 以下

令和元(2019)年度 最終処分場水質検査結果表(地下水)

測定年月日 : 令和元(2019)年9月19日

測定地点 : 下部観測井戸

No.	項目	単位	計量結果	基準値
1	カドミウム	mg/l	0.0003 未満	0.003 以下
2	全シアン	mg/l	0.1 未満	検出されないこと(0.1未満)
3	鉛	mg/l	0.005 未満	0.01 以下
4	六価クロム	mg/l	0.02 未満	0.05 以下
5	砒素	mg/l	0.002	0.01 以下
6	総水銀	mg/l	0.0002 未満	0.0005 以下
7	アルキル水銀	mg/l	0.0005 未満	検出されないこと(0.0005未満)
8	ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.0005 未満	検出されないこと(0.0005未満)
9	トリクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	0.01 以下
10	テトラクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	0.01 以下
11	ジクロロメタン	mg/l	0.002 未満	0.02 以下
12	四塩化炭素	mg/l	0.0002 未満	0.002 以下
13	1, 2-ジクロロエタン	mg/l	0.0004 未満	0.004 以下
14	1, 1-ジクロロエチレン	mg/l	0.002 未満	0.1 以下
15	1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	0.004 未満	0.04 以下
16	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/l	0.001 未満	1 以下
17	1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/l	0.0006 未満	0.006 以下
18	1, 3-ジクロロプロペン	mg/l	0.0002 未満	0.002 以下
19	チウラム	mg/l	0.0006 未満	0.006 以下
20	シマジン	mg/l	0.0003 未満	0.003 以下
21	チオベンカルブ	mg/l	0.002 未満	0.02 以下
22	ベンゼン	mg/l	0.001 未満	0.01 以下
23	セレン	mg/l	0.001 未満	0.01 以下
24	1, 4-ジオキサン	mg/l	0.005 未満	0.05 以下
25	塩化ビニルモノマー	mg/l	0.0002 未満	0.002 以下
26	硝酸性窒素	mg/l	0.47	10 以下
27	亜硝酸性窒素	mg/l	0.01	10 以下
28	ふっ素	mg/l	0.1 未満	0.8 以下
29	ほう素	mg/l	0.06	1 以下
30	過マンガン酸カリウム消費量	mg/l	3.7	—
備考 基準値内のカッコは検出下限値です。				

ダイオキシン類測定結果

測定年月日 : 令和元(2019)年9月19日

項目	測定結果 (pg-TEQ/L)	基準値
ダイオキシン (PCDDs) + ジベンゾフラン (PCDFs)	0.05920	
コプラナーPCB	0.00401720	
合計	0.063	1 以下