

一般廃棄物溶出試験結果

令和6年度

試料名			主灰(A・B混合燃え殻)	飛灰(固化灰)	粗大残渣
試料を採取した位置			不燃物ライン	養生コンベア	バンカー上部
採取年月日			6.12.11	6.12.11	6.12.11
結果が得られた年月日			6.12.20	6.12.20	6.12.20
分析項目	単位	判定基準値	分析結果	分析結果	分析結果
カドミウム又はその化合物	mg/L	0.3	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
鉛又はその化合物	mg/L	0.3	0.01 未満	0.24	0.04
六価クロム化合物	mg/L	1.5	0.02 未満	0.10	0.02 未満
砒素又はその化合物	mg/L	0.3	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
水銀又はその化合物	mg/L	0.005	0.0005 未満	0.0005未満	0.0005未満
セレン又はその化合物	mg/L	0.3	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満

令和5(2023)年度

試料名			主灰(A・B混合燃え殻)	飛灰(固化灰)	粗大残渣
試料を採取した位置			不燃物ライン	養生コンベア	バンカー上部
採取年月日			5.10.27	5.10.27	5.10.27
結果が得られた年月日			5.11.14	5.11.14	5.11.14
分析項目	単位	判定基準値	分析結果	分析結果	分析結果
カドミウム又はその化合物	mg/L	0.3	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
鉛又はその化合物	mg/L	0.3	0.01 未満	0.04	0.02
六価クロム化合物	mg/L	1.5	0.02 未満	0.09	0.02 未満
砒素又はその化合物	mg/L	0.3	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
水銀又はその化合物	mg/L	0.005	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
セレン又はその化合物	mg/L	0.3	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満

令和4(2022)年度

試料名			主灰(A・B混合燃え殻)	飛灰(固化灰)	粗大残渣
試料を採取した位置			不燃物ライン	養生コンベア	バンカー上部
採取年月日			4.10.12	4.10.12	4.10.12
結果が得られた年月日			4.10.31	4.10.31	4.10.31
分析項目	単位	判定基準値	分析結果	分析結果	分析結果
カドミウム又はその化合物	mg/L	0.3	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
鉛又はその化合物	mg/L	0.3	0.01 未満	0.05	0.05
六価クロム化合物	mg/L	1.5	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
砒素又はその化合物	mg/L	0.3	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
水銀又はその化合物	mg/L	0.005	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
セレン又はその化合物	mg/L	0.3	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満