

別記第21号様式（第35条関係）

貯蔵設備技術基準表 容器（バルク供給を除く）				添付書類及び留意事項	×
(1) 貯蔵能力 1,000kg 未満の 技術基準 規則第18条 第1号	イ	2 m 以内に ある火気を さえぎる措置	<input type="checkbox"/> 2 m以内に火気無 <input type="checkbox"/> 2 m以内に火気有 火気をさえぎる措置：	左欄の事項を確認できるもの（容器設置場所の周辺図、写真又は図面等） 収納庫内設置の場合は、収納庫の構造図 ※措置やその他の詳細を示すこと	
		屋外設置	<input type="checkbox"/> 屋外 <input type="checkbox"/> 既製品収納庫 <input type="checkbox"/> その他（ ）		
	ロ	腐しよく 防止措置	<input type="checkbox"/> 水平な場所又は水平な台の上に設置 <input type="checkbox"/> その他（ ）		
	ハ	容器を40℃ 以下に保つ措置	<input type="checkbox"/> 屋根 <input type="checkbox"/> その他（ ）		
	ニ	転落、転倒防止	<input type="checkbox"/> チェーンで固定 <input type="checkbox"/> その他（ ）		
(2) 貯蔵能力 1,000kg 以上 3,000kg 未満の 技術基準 規則第18条 第2号	イ	保安物件 までの距離	第一種保安物件 _____ m 保安物件の種類：学校・病院・ その他（ ）	左欄の事項を確認できるもの（容器設置場所の周辺図、写真又は図面等） 収納庫内設置の場合は、収納庫の構造図 ※措置やその他の詳細を示すこと	
			第二種保安物件 _____ m		
			保安距離が確保できない場合の措置：		
	ロ	火気取扱施設 との距離	<input type="checkbox"/> 5 m以内に火気取扱施設無 <input type="checkbox"/> 5 m以内に火気取扱施設有 流動防止措置：		
	ハ	滞留しない措置	<input type="checkbox"/> 屋外 <input type="checkbox"/> 既製品収納庫 <input type="checkbox"/> その他（ ）		
	ニ	さく、へい設置	<input type="checkbox"/> 既製品収納庫 <input type="checkbox"/> その他（ ）		
	ホ	警戒標	<input type="checkbox"/> LPガス貯蔵設備 <input type="checkbox"/> 燃 <input type="checkbox"/> 火気厳禁		
	へ	消火設備	消火器の能力A－（ ） B－（ ） 消火器の個数 _____ 個		
	ト	屋根又は 遮へい板の設置	<input type="checkbox"/> 既製品収納庫 <input type="checkbox"/> その他（ ）		
チ	転落、転倒防止	<input type="checkbox"/> チェーンで固定 <input type="checkbox"/> その他（ ）			
リ	腐しよく 防止措置	<input type="checkbox"/> 水平な場所又は水平な台の上に設置 <input type="checkbox"/> その他（ ）			

- ・表中の「規則」とは、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則」のことをいう。
- (備考) 1 ×印の項は記載しないこと。
- 2 表中の「□」には該当する項目にレ点で記入すること。
- 3 貯蔵能力に応じて(1)、(2)のどちらか一方を記載すること。