

様式第4の二（第4条、第5条関係）

屋 内 タ ン ク 貯 蔵 所 構 造 設 備 明 細 書

事 業 の 概 要									
の タンク 構 造 室	壁	延焼のおそれのある外壁			床				
		その他の壁			出入口	(しきい高さ cm)			
	屋 根				その他				
建築物の一部にタンク専用室を設ける場合の建築物の構造		階 数			設置階			建築面積	m ²
		建築物の構造概要							
タンクの構造、設備	形 状					常圧・加圧（ kPa ）			
	寸 法					容 量			
	材 質、板 厚								
	通 気 管	種 別		数		内径又は作動圧			
						mm kPa			
	安 全 装 置	種 別		数		作 動 圧			
						kPa			
液量表示装置					引火防止装置		有 ・ 無		
注 入 口 の 位 置					注入口付近の接地電極		有 ・ 無		
ポンプ設備の概要									
採光、照明設備				換気、排出の設備					
配 管									
消 火 設 備				警 報 設 備					
工 事 請 負 者 住 所 氏 名		電話							

- 備 考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 建築物の一部にタンク専用室を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。